

Spis. zn.: ŽP - 01/29468/2020/Spa

Jičín, dne 10.5.2022

Č.j.: MuJc/2022/13095/ZP/Spa



MUJCX013NJ3T

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 10.12.2020 podala Viktor Král, kterého zastupuje Pavlína Klazarová žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Studna na p.č. 40/1 v k.ú. Dílce

(dále jen "stavba") na pozemku **parc. č. 40/1 v katastrálním území Dílce** a povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod z této studny. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Dílce
Identifikátor katastrálního území	724530
Název katastrálního území	Dílce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 40/1
Hydrogeologický rajon	4360 – Labská křída
Útvar podzemních vod	43600 – Labská křída

Údaje o předmětu řízení:

Stavební objekty:

Typ objektu	vrtaná studna
Počet odběrných objektů	1
Hloubka objektu	30 m
Vystrojení vrtu	PVC – U Ø 125 mm
Vrtaný průměr	205/195 mm

Vodovod

potrubí PE 32x2,9 mm, délka 19,8 m

Objekt nad vrtem

Plastová šachta o vnitřním průměru nejméně 1,0 m, hloubce cca 1,3 m pod povrchem a vytažena 0,5 m nad okolní terén, do vzdálenosti 1 m od plastové šachtice bude terén vyspádován min. 2 % směrem od šachtice.

Elektro vedení

Druh

kabelové vedení CYKY 5Cx2,5 mm² v délce 19,8 m (bude položeno v souběhu s vodovodním potrubím).

Další údaje o předmětu žádosti:

Odběr podzemních vod jako zdroj vody pro zabezpečení pitné vody pro potřeby budoucího rodinného domu na pozemku parc. č. 40/1 v katastrálním území Dílce po dobu 12-ti měsíců v roce a zálivku zahrady na pozemku parc. č. 40/1 v katastrálním území Dílce. Požadován je odběr v množství **max. 0,007 l/s, prům. 0,004 l/s, max. 30,0 m³/měs, max. 252 m³/rok** s dobou platnosti **na 100 let.**

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

27.6.2022 v 9:00 hodin

v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).

Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Dílce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 11.5.2022


Sejmuto:

Nedílnou součástí tohoto oznámení je koordinační situace stavby – viz. příloha č. 1

Obdrží:

Obecní úřad Dílce, IDDS: crwa6ge

Příloha č.1



Zhotovitel:	Glaukos s.r.o., Zelená 98, Hradištko, 252 09 tel.: +420 220 991 835 info@glaukos.cz; www.glaukos.cz	
Stavebník:	Král Viktor č. p. 71, 50601 Podúlsí	
Akce:	Studna na p.č. 40/1 v k.ú. Dílce	
Dokumentace:	Projekt	
Název výkresu:	C.3 Umístění studny a vodovodu	
Číslo výkresu:	3	
Datum:	1. 10. 2021	Měřítko: 1 : 250
Datum revize:	6. 4. 2022	Vedoucí zak.: RNDr. Jaroslav Řízek
Aut. projektant:	Ing. Ivan Drobek	Zhotovil: RNDr. Jaroslav Řízek